VALORILE PRINCIPALILOR
PARAMETRI CHIMICI PENTRU
PROBELE DE APĂ

Data prelevării: 13.05.2026

LOCUL DE PRELEVARE / Parametrii	S.P. SUD	S.P. NORD	ȘCOALA NR. 1	ȘCOALA NR. 6	ȘCOALA NR. 8	ȘCOALA NR. 10	PIAȚA CENTRALĂ	Valorile cf. cu Legea 96/2024
Clor liber (mg/L)	0,34	0,28	0,24	0,23	0,24	0,27	0,30	0,1 ≤ 0,5
pH (unitati de pH)	7,21	7,09	7,35	7,06	7,2	7,11	7,22	≥6,5 ≤ 9,5
Turbiditate (U.N.T.)	0,31	0,37	0,29	0,46	0,41	0,39	0,5	≤ 1
Amoniu (mg/L)	0	0,02	0,02	0	0	0,014	0	0,5
Nitriți (mg/L)	0	0,016	0,012	0	0	0,03	0	0,1
Organoleptic	**Limpede**	**Limpede**	**Limpede**	**Limpede**	**Limpede**	**Limpede**	**Limpede**	Limpede